

POTENZA SOCCORRITORE	NR. BATTERIA	MINUTI AUTONOMIA
<b>500 W</b>	1 BATT 60Ah	60
	1 BATT 100 Ah	120
	2 BATT 100 Ah	240
<b>750 W</b>	1 BATT 80Ah	60
	1 BATT 100 Ah	90
	2 BATT 100 Ah	180
<b>1500 W</b>	1 BATT 100 Ah	45
	2 BATT 100 Ah	90
	3 BATT 100 Ah	140
<b>2300 W</b>	1 BATT 100Ah	30
	2 BATT 100 Ah	60
	3 BATT 100 Ah	90

**l'autonomia riportata nello schema e' riferita a prove eseguite con batterie e pompe in condizioni ottimali**